

ПРЕДПИСАНИЕ №1138
об устранении выявленных нарушений

17.12.2019

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №170», ОГРН 1027600679193, ИНН 7604056094; юридический адрес: 150054, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Чехова, д.43В;

Объект: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №170», юридический адрес: 150054, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Чехова, д.43В; фактический адрес: 150054, Ярославская область, г.Ярославль, ул. Чехова, д.43В; выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей (Согласно акту №1723 от 16.12.2019 года):

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- 4.16 оконное стеклопакетно имеет дефекты (трещины): игровая групповой ячейки «Сказка»; раздевальная групповой ячейки «Веснушки»;
- 5.1. групповая ячейка «Родничек»: в туалетной дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины покрасочного слоя);
групповая ячейка «Радуга»: в буфетной дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины);
- 5.5 в буфетной групповой ячейке «Капитошка» обнаружены дефекты напольного покрытия (порванные участки линолеума), что препятствует ежедневной качественной уборке с применением чистящих и дезинфицирующих средств;
- 6.1, 17.1 в игровой групповой ячейки «Капитошка» осыпается ковер, вследствие чего, под ковром обнаружены скопления песка и пыли;
- 6.13 в спальня групповой ячейки «Капитошка» 1 кровать близко расположена к отопительному прибору;
- 7.1 по результатам лабораторных исследований (протокол измерения освещенности №2033/ф от 12.12.2019) уровни естественного и искусственного освещения в МДОУ «Детский сад №170» не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению в следующих помещениях:
 - групповая ячейка «Радуга»: раздевальная, в середине помещения (77 ± 6 лк, при норме 200лк);
 - групповая ячейка «Капитошка»: игровая, обеденная и игровая зоны (96 ± 8 лк и 93 ± 7 лк, при норме 200лк);
 - групповая ячейка «Родничок»: раздевальная, в середине помещения (57 ± 5 лк, при норме 200лк); игровая, обеденная и игровая зоны (122 ± 10 лк и 124 ± 10 лк, при норме 200лк);
- 8.3 в раздевальной групповой ячейки «Радуга» отсутствует ограждающие устройства на отопительных приборах;
- 17.5 в туалетной групповой ячейке «Веснушка» поддон для мытья ног имеет сколы верхнего покрытия что препятствует ежедневной качественной уборке с применением чистящих и дезинфицирующих средств;

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагается:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- 4.16 установить оконное стеклопакетом без дефектов (трещины): игровая групповой ячейки «Сказка»; раздевальная групповой ячейки «Веснушки»;
- 5.1. групповая ячейка «Родничек»: в туалетной устранить дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины покрасочного слоя);
групповая ячейка «Радуга»: в буфетной устранить дефекты потолочного и настенного покрытия (трещины);
- 5.5 в буфетной групповой ячейке «Капитошка» устранить дефекты напольного покрытия (порванные участки линолеума);
- 6.1, 17.1 в игровой групповой ячейки «Капитошка» произвести замену ковра, для предотвращения скопления под ним остатков клея и прочего мусора;
- 6.13 в спальней групповой ячейки «Капитошка» 1 кровать обеспечить свободный проход между кроватью и отопительным прибором;
- 7.1 уровни естественного и искусственного освещения в МДОУ «Детский сад №170» привести в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению в следующих помещениях:
 - групповая ячейка «Радуга»: раздевальная, в середине помещения;
 - групповая ячейка «Капитошка»: игровая, обеденная и игровая зоны;
 - групповая ячейка «Родничок»: раздевальная, в середине помещения; игровая, обеденная и игровая зоны;
- 8.3 в раздевальной групповой ячейки «Радуга» установить ограждающие устройства на отопительных приборах;
- 17.5 в туалетной групповой ячейке «Веснушка» у поддона для мытья ног устранить сколы верхнего покрытия;

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №170», ОГРН 1027600679193, ИНН 7604056094.

Документы, подтверждающие выполнение предписания предоставить в срок до 02.11.2020.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1

(адрес и срок представления сообщения)

Зам. руководителя

М.П.



Борис Александрович Малицкий

Копию настоящего предписания получил:

2019г.
дата получения

подпись

Ф.И.О., должность