

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОУ «Детский сад № 170»

С.В. Ворогушина/

« 06 » ноября 2019 года



**План мероприятий по устранению выявленных нарушений
плановой проверки главного управления МЧС России по Ярославской области Управления надзорной
деятельности и профилактической работы**

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок исполнения	Ответственный
1	Установить эвакуационное освещение путей эвакуации, автоматически включающееся при прекращении электропитания рабочего освещения	До 01.10.2020 года	Заведующий
2	Разработать проектную документацию пожарной сигнализации	До 01.10.2020 года	Заведующий
3	Установить противопожарные двери в помещении кладовой на 2 этаже и в помещении пищеблока	До 01.10.2020 года	Заведующий
4	Установить световой оповещатель «Выход» СОЭУ над дверями эвакуационных выходов групп № 1,2,3,4,5	До 01.10.2020 года	Заведующий
5	Установить двери выхода из группы № 1 и группы № 5 по направлению выхода из здания.	До 01.10.2020 года	Заведующий, заведующий хозяйством
6	Произвести оценку категории пожарной опасности в помещениях хозяйственного склада	До 01.10.2020 года	Заведующий, заведующий хозяйством
7	Оборудовать помещение хозяйственного склада АУПС.	Постоянно	Заведующий хозяйством



Заведующий МДОУ «Детский сад № 170»

М.П.